



ООО "Перспектива 56"

ПРИНЯТО

На заседании Педагогического совета
Протокол № 2 от 08.04.2024



«Перспектива»
Н.В. Любич
2024 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНА ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА**

Оренбург
2024

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа

Разработчик: Любич Н.В.

Правообладатель программы: ООО «Перспектива 56»

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 24 часа, при очной форме обучения.

Программа принята на Педагогическом совете

Протокол № 2 от «08» 04 2024г.

Секретарь Педагогического совета



I. Общие положения

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (далее - Программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) и с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрационный N 31014).

2. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность, проводится по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в области пожарной безопасности (далее - Программа), разработанной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основании Типовой программы.

3. Структура Программы соответствует Типовой программе.

4. Содержание Программы определяется с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. Программа построена на модульном принципе представления содержания обучения и построении учебных планов, которые позволяют обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся с учетом их образования, квалификации и опыта.

Срок освоения Программы 24 часа, в том числе практической части - 4 часа.

5. Для получения лицами, на которые возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, (далее - слушатели) знаний и умений Типовой программой предусматривается проведение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, теоретических и практических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучения - проведение итоговой аттестации.

Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

6. Формы обучения слушателей: очная.

II. Цель обучения Цель и планируемые результаты обучения

1. Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

2. В результате обучения должностные лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, (далее - слушатели) приобретают знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

3. Слушатели должны знать:

- требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

- порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности;

- перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

- пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого

могут создать условия возникновения пожара;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

- требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организаций мерам пожарной безопасности;

- вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.

4. В результате обучения слушатели должны уметь:

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

- разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

- разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

- организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

- организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

- действовать в случае возникновения пожара.

5. В результате обучения слушатели должны владеть:

- практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

- навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

III. Учебный план

1. Учебный план Программы разработан на основании содержания модулей, установленных Типовой программой.

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов	Формы обучения		Форма ПА и ИА
			Лекции	Практические занятия	
В	Вводный модуль Общие вопросы организации обучения	0,25	0,25		
В.1	Общие вопросы организации обучения	0,25	0,25		
1	Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации	4	1,5		
1.1	Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации	0,25	0,25		
1.2	Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности	0,5	0,5		

1.3	Противопожарный режим на объекте	0,5	0,5		
1.4	Практические занятия	2		2	
	Промежуточная аттестация	0,5			зачет
2	Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	8,5	8		
2.1	Классификация пожаров	0,75	0,75		
2.2	Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков	0,75	0,75		
2.3	Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов	0,75	0,75		
2.4	Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции	1	1		
2.5	Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений	1	1		
2.6	Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	0,75	0,75		
2.7	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	0,75	0,75		
2.8	Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. Печное отопление	0,75	0,75		
2.9	Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям	0,75	0,75		
2.10	Требования пожарной безопасности к жилым помещениям	0,75	0,75		
	Промежуточная аттестация	0,5			зачет
3	Модуль 3	8,75	6,5		

	Система противопожарной защиты				
3.1	Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	0,75	0,75		
3.2	Пути эвакуации людей при пожаре	0,75	0,75		
3.3	Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	0,75	0,75		
3.4	Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	0,75	0,75		
3.5	Система противодымной защиты	0,5	0,5		
3.6	Ограничение распространения пожара за пределы очага	0,5	0,5		
3.7	Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	0,5	0,5		
3.8	Системы автоматического пожаротушения и системы пожарной сигнализации	0,5	0,5		
3.9	Общие требования к пожарному оборудованию	0,5	0,5		
3.10	Источники противопожарного водоснабжения	0,5	0,5		
3.11	Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5	0,5	0,5		
3.12	Практические занятия	2		2	
	Промежуточная аттестация	0,25			зачет
4	Вариативный модуль	1,5	1,25		
	Промежуточная	0,25			зачет

	аттестация				
5	Итоговая аттестация	1			зачет
итого		24	17,5	4	2,5

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов	Формы обучения		Форма ПА и ИА
			Лекции	Практические занятия	
5	Вариативный модуль	1,5	1,25		
	Промежуточная аттестация	0,25			зачет
итого		1,5	1,25		0,25

2. Календарный учебный график

Этапы обучения \ День	1	2	3
Вводный модуль (час/нед)	0,25		
Модуль 1(час/нед)	3,5		
Промежуточная аттестация (час)	0,5		
Модуль 2 (час/нед)	3,75	4,25	
Промежуточная аттестация (час)		0,5	
Модуль 3 (час/нед)		3,25	5,25
Промежуточная аттестация (час)			0,25
Вариативный модуль (час/нед)			1,25
Промежуточная аттестация (час)			0,25
Итоговая аттестация (час)			1

Содержание модулей

Модули, обязательные к изучению

Вводный модуль

Общие вопросы организации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса.

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Режим питания. Противопожарный инструктаж.

Модуль 1

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

Тема 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Пожарная статистика. Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретной местности), динамика показателей обстановки с пожарами в соответствующей отрасли (жилой сектор, общественные здания и сооружения, производственные здания), наиболее частые места возникновения пожаров на различных объектах отрасли, основные причины данных пожаров. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о порядке действий при пожаре. Порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте

[Правила](#) противопожарного режима в Российской Федерации.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

Тема 1.4. Практические занятия

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны.

Модуль 2

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Тема 2.1. Классификация пожаров

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожара.

Тема 2.2. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков

Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности.

Тема 2.3. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов

Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожаных материалов, к информации об их пожарной опасности. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты.

Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции

Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Требования пожарной безопасности к кабельным изделиям.

Тема 2.5. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и противодымной защиты. Методы испытания противодымной защиты.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Требования пожарной безопасности к устройству систем мусороудаления общественных зданий и сооружений. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования безопасности к лифтам, эскалаторам, платформам подъемным для инвалидов и другим устройствам вертикального транспортирования в общественных зданиях. Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в жилых и общественных зданиях. Требования к лифтам, используемым маломобильными группами населения. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности.

Тема 2.6. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.

Тема 2.7. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов

до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

Тема 2.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. Печное отопление

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям

Требования к многофункциональным зданиям и комплексам. Правила проектирования. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям и безопасности людей в них.

Тема 2.10. Требования пожарной безопасности к жилым помещениям

Типы зданий пожарных депо. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий пожарных депо. Инженерное оборудование. Требования пожарной безопасности к пожарным депо. Размещение пожарных депо на территории производственного объекта. Обязанности руководителя пожарного депо.

Модуль 3

Система противопожарной защиты

Тема 3.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта.

Тема 3.2. Пути эвакуации людей при пожаре

Объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации. Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

Тема 3.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара (установками и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к системам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации.

Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Планы эвакуации и порядок эвакуации людей, экспонатов и материальных ценностей при пожаре.

Тема 3.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Требования пожарной безопасности к системам коллективной защиты и средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Правила применения средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре. Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре.

Проведение тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала самоспасателями специального назначения. Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

Тема 3.5. Система противодымной защиты

Назначение противодымной защиты. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений.

Тема 3.6. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций, ограничение этажности зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения. Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Тема 3.7. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Требования к огнетушителям. Правила эксплуатации. Переносные и передвижные огнетушители. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в

огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Требования к пожарным кранам. Требования к пожарным шкафам.

Тема 3.8. Системы автоматического пожаротушения и системы пожарной сигнализации

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей, в зависимости от назначений зданий и помещений.

Тема 3.9. Общие требования к пожарному оборудованию

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

Тема 3.10. Источники противопожарного водоснабжения

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 и к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

Тема 3.11. Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Требования к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Инструкции о мерах пожарной безопасности по проведению пожароопасных работ. Работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами. Газосварочные работы. Электросварочные работы. Резка металла. Паяльные работы.

Тема 3.12. Практические занятия

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар".

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты.

Тренировка по применению первичных средств пожаротушения.

Вариативные модули

Модуль 4

Требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1)

Требования пожарной безопасности к организациям летнего детского отдыха. Требования пожарной безопасности к объектам летнего детского отдыха. Проведение

мероприятий по надзору на объектах летнего детского отдыха. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных образовательных организаций. Требования пожарной безопасности к дошкольным образовательным организациям. Меры пожарной безопасности в дошкольных организациях. Требования пожарной безопасности к специализированным домам престарелых и инвалидов, больницам, гостиницам, общежитиям, учреждениям отдыха и туризма.

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Общие требования пожарной безопасности к многоквартирным жилым домам. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений. Обеспечение тушения пожара и спасательных работ.

Практическое занятие

Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в детских дошкольных образовательных организациях, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, гостиницах, общежитиях, учреждениях отдыха и туризма, организациях, обслуживающих многоквартирные жилые дома (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1).

Модуль 5

Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-просветительных учреждений (Ф2)

Требования пожарной безопасности для зданий театров и концертных залов. Требования пожарной безопасности для зданий и сооружений цирков и зоопарков. Требования пожарной безопасности культовых сооружений. Требования пожарной безопасности для зданий библиотек и архивов. Требования пожарной безопасности для зданий музеев, объектов культурного наследия, картинных галерей, планетариев, выставочных комплексов. Установление на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации дополнительных требований пожарной безопасности с учетом их специфики. Требования пожарной безопасности при проведении реставрационных работ памятников культурного наследия и деревянного зодчества. Требования пожарной безопасности для зданий кинотеатров, видеокомплексов, а также киноустановок, фильмофондов. Требования пожарной безопасности для зданий культурно-досуговых организаций с массовым пребыванием людей, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, клубов, парков культуры и отдыха. Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних елок. Требования пожарной безопасности спортивных сооружений с трибунами с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Практическое занятие

Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2).

Модуль 6

Требования пожарной безопасности для организаций по обслуживанию населения (Ф3)

Требования пожарной безопасности для зданий организаций торговли. Требования пожарной безопасности для зданий организаций общественного питания. Требования

пожарной безопасности для зданий вокзальных комплексов. Требования пожарной безопасности для зданий поликлиник и амбулаторий. Требования пожарной безопасности помещений для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей. Требования пожарной безопасности физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань.

Практическое занятие

Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в организациях по обслуживанию населения (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3).

Модуль 7

Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений (Ф4)

Создание дружин юных пожарных (далее - ДЮП) в образовательной организации. Структура ДЮП. Нормативное правовое обеспечение деятельности по обучению членов ДЮП мерам пожарной безопасности. Цели и задачи обучения. Требования пожарной безопасности для всех типов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (Ф4.1). Требования пожарной безопасности в зданиях банков. Требования пожарной безопасности в зданиях офисов. Знаки пожарной безопасности. Пожарная безопасность редакционно-издательских организаций.

Практическое занятие

Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в образовательных организациях, научных и проектных организациях, органах управления учреждений (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф4).

Модуль 8

Требования пожарной безопасности для производственных объектов (Ф5)

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности работников опасного производственного объекта. Инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе для каждого взрывопожарного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам. Требования пожарной безопасности к объектам сельскохозяйственного производства. Требования пожарной безопасности к объектам хранения. Установление на объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов.

Практическое занятие

Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых на производственных объектах (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5).

IV. Условия реализации Программы

1. Реализация Программы должна обеспечить приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

2. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

3. Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания обучающихся, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

4. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

V. Оценка качества освоения Программы

1. Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

2. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

3. В соответствии с [частью 3](#) и [частью 10 статьи 60](#) Федерального закона N 273-ФЗ лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации), оформляемый на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается образовательной организацией.

4. В соответствии с [частью 12 статьи 60](#) Федерального закона N 273-ФЗ лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

Материалы для проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет осуществляется по следующим контрольным вопросам в формате собеседования.

Контрольные вопросы к собеседованию №1

1. Понятие системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.
2. Основные нормативные документы в области пожарной безопасности в Российской Федерации.
3. Административная ответственность в области пожарной безопасности
4. Уголовная ответственность в области пожарной безопасности
5. Обязанности и права гражданина Российской Федерации в области пожарной безопасности
6. Обязанности и права руководителя предприятия в области пожарной безопасности
7. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.
8. Понятие аккредитация . Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации.

Контрольные вопросы к собеседованию №2

1. Треугольник пожара.
2. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара.
3. Основные причины пожаров на производственных объектах.
4. Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности.
5. Номенклатура показателей, классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов.
6. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф1- Ф5.
7. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред.
8. Классификация пожароопасных зон.
9. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.
10. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования. Классификация взрывозащищенного электрооборудования. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования.
11. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения.
12. Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Условные обозначения пределов огнестойкости.
13. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники.
14. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками).
15. Требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах.
16. Требования к оснащению подразделений пожарной охраны пожарными автомобилями.
17. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии.

Контрольные вопросы к собеседованию №3

1. Цель создания систем противопожарной защиты.
2. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре.
3. Требования к порядку организации и содержания систем и средств

- противопожарной защиты объекта
4. Организация проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта.
 5. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам производственных и складских зданий, сооружений
 6. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации наружных установок.
 7. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.
 8. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению.
 9. Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
 10. Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара (установками и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
 11. Требования к установкам пожарной сигнализации.
 12. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях.
 13. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.
 14. Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.
 15. Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре.
 16. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала.
 17. Назначение противодымной защиты.
 18. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.
 19. Средства огнезащиты строительных конструкций.
 20. Способы ограничения распространения пожара за пределы очага.
 21. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения.
 22. Пожарные краны и средства обеспечения их использования.
 23. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям.
 24. Нормы оснащения зданий, сооружений и территорий пожарными щитами.
 25. Требования к пожарным кранам.
 26. Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации.
 27. Классификация автоматических установок пожаротушения.
 28. Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы).
 29. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта.
 30. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта.
 31. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний.

Описание показателей и критериев оценивания в ходе промежуточной аттестации

Показатели и критерии оценивания, балл			
2	3	4	5
<i>Не знает</i> -требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; -порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности; -перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; -пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; -организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; -требования к разработке приказов, инструкций и положений,	<i>Знает фрагментарно</i> -требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; -порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности; -перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; -пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; -организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; -требования к разработке приказов, инструкций и	<i>Знает не в полном объеме</i> -требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; -порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности; -перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; -пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; -организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; -требования к разработке приказов, инструкций и	<i>Знает в полном объеме</i> -требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности; -перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; -пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; -организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; -требования к разработке приказов, инструкций и

устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организаций мерам пожарной безопасности; -вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.	положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности; -вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.	положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности; -вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.	положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности; -вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.
---	--	--	--

Материалы для проведения итоговой аттестации, показатели и критерии оценивания

Итоговая аттестация проводится в форме зачета

Тесты для проведения зачета

Билет № 1

1. Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?
 - a) 69 ФЗ "О пожарной безопасности"
 - b) 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
 - c) 390-ФЗ "О безопасности"
 - d) 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
2. Что входит в задачи пожарной профилактики?
 - a) Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей
 - b) Ограничение распространения пожара
 - c) Создание условий для успешного тушения пожаров
 - d) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий
3. Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности?
 - a) Разработка и осуществление мер пожарной безопасности
 - b) Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
 - c) Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности
 - d) Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ
 - e) Все перечисленное относится к функциям
4. На какие виды подразделяется пожарная охрана?
 - a) Государственная противопожарная служба, муниципальная и ведомственная пожарная охрана
 - b) Государственная противопожарная служба, муниципальная, ведомственная, частная и добровольная пожарная охрана
 - c) Государственная, муниципальная, ведомственная и частная пожарная охрана
5. Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны?
 - a) Осуществление профилактики пожаров
 - b) Спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим
 - c) Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
 - d) Участие в случае необходимости в ликвидации массовых беспорядков

е) Все перечисленное относится к задачам добровольной пожарной охраны

6. Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара?

- а) От одной до двух тысяч рублей
- б) От одной тысячи до десяти тысяч рублей
- в) От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
- д) **От четырех тысяч до пяти тысяч рублей**

7 Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?

- а) Только повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток
- б) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода
- в) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения
- д) **Все перечисленные факторы**

8. На какие классы делятся пожары?

- а) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары жидких горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ)
- б) А (пожары твердых горючих веществ и материалов или плавящихся твердых веществ и материалов), В (пожары жидких горючих жидкостей), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением)
- в) **А (пожары твердых и жидких горючих веществ и материалов), В (пожары плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары электроустановок), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ)**
- д) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей), С (пожары плавящихся твердых веществ и материалов), D (пожары газов), Е (пожары металлов), F (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением), G (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ)

9. На какие группы делятся вещества и материалы по горючести?

- а) **Негорючие, трудногорючие и горючие**
- б) Негорючие, плохогорючие и горючие
- в) Негорючие, трудногорючие, нормально горючие и сильногорючие

10. Какими пожарно-техническими характеристиками определяется пожарная опасность строительных материалов?

- а) **Горючестью, воспламеняемостью, способностью распространения пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения**
- б) Горючестью, тлением, способностью распространения пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения
- в) Горючестью, самовозгоранием, способностью распространения пламени по поверхности, дымообразующей способностью
- д) Горючестью, воспламеняемостью, возгораемостью, способностью распространения пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения

Билет № 2

1. На какие группы горючести подразделяются горючие строительные материалы?

- а) Слабогорючие, среднегорючие, сильногорючие
- б) Слабогорючие, умеренногорючие, сильногорючие

- c) Слабогорючие, умеренногорючие, нормальногорючие, сильногорючие
 - d) Слабогорючие, нормальногорючие, сильногорючие
2. В каком случае технологическая среда относится к пожаровзрывоопасным?
- a) Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения взрыва или пожара
 - b) Если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара
 - c) Если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться
3. На какие классы по пожарной опасности подразделяются строительные конструкции?
- a) Непожароопасные (K0), малопожароопасные (K1), умереннопожароопасные (K2), пожароопасные (K3)
 - b) Непожароопасные (K0), малопожароопасные (K1), пожароопасные (K2)
 - c) Непожароопасные (K0), малопожароопасные (K1), пожароопасные (K2), сильнопожароопасные (K3)
4. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения производственного и складского назначения?
- a) А, Б, В, Г, Д
 - b) А, Б, В1-В4, Г, Д
 - c) А, Б, В, Г
 - d) А, Б, В1-В4
5. На какие категории по пожарной опасности подразделяются наружные установки?
- a) А, Б, В, Г, Д
 - b) А, Б, В1-В4, Г, Д
 - c) АН, БН, ВН, ГН, ДН
 - d) А, Б, В1-В4
6. Что из перечисленного относится к вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?
- a) Дым
 - b) Токсичные продукты горения
 - c) Огнетушащие вещества
 - d) Повышенная температура окружающей среды
 - e) Все перечисленные факторы являются вторичными проявлениями опасных факторов пожара
7. На какие классы делятся пожароопасные зоны?
- a) П-I, П-II, П-III
 - b) П-I, П-II, П-IIa, П-III
 - c) П-I, П-II, П-IIa, П-IIб
 - d) П-I, П-II, П-IIa, П-IIa
8. Что обозначает маркировка степени защиты оболочки электрооборудования, например IP 34?
- a) Первая из цифр обозначает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды, в данном случае электрооборудование защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра, а также защищено от сплошного обрызгивания любого направления

- b) Первая из цифр обозначает защиту от проникновения воды, а вторая от попадания твердых предметов, в данном случае электрооборудование защищено от воды, падающей в виде дождя под углом более 60 градусов и защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра
 - c) Первая цифра обозначает защиту от проникновения пыли, а вторая от попадания твердых предметов, в данном случае электрооборудование пыленепроницаемо и защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра
- 9. Как классифицируется электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах?**
- a) По степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемых конструкцией электрооборудования
 - b) По уровням пожарозащиты и степени защиты от проникновения внутрь воды, обеспечиваемых конструкцией электрооборудования
 - c) По видам пожарозащиты и по степени защиты от внешних твердых предметов, обеспечиваемых конструкцией электрооборудования
- 10. Можно ли эксплуатировать неисправные отопительные приборы?**
- a) Можно, если это обусловлено производственной необходимостью
 - b) Можно, если на это есть разрешение инспектора Госпожнадзора
 - c) Эксплуатировать данные приборы запрещено
 - d) Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей

Билет № 3

- 1. Можно ли эксплуатировать теплопроизводящие установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем?**
- a) Эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования запрещается
 - b) Можно, если это обусловлено производственной необходимостью
 - c) Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей
 - d) Можно, если на это есть разрешение руководителя организации
- 2. В какое время должна быть прекращена топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов)?**
- a) Не менее чем за полчаса до начала рабочего дня
 - b) Не менее чем за 1 час до окончания рабочего дня
 - c) Не менее чем за два часа до окончания работы
 - d) Не менее чем за полчаса до окончания работы
- 3. Как часто должна проводиться проверка систем и средств противопожарной защиты?**
- a) Не реже одного раза в месяц
 - b) В установленные в организации сроки
 - c) Не реже одного раза в квартал
 - d) Периодичность проверки устанавливает инспектор ГПН
- 4. В какие сроки должна производиться очистка вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов производства?**
- a) Один раз в десять лет
 - b) Один раз в пять лет
 - c) Один раз в три года
 - d) В сроки, определенные приказом по организации, но не реже одного раза в год
- 5. Что запрещается при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха?**
- a) Оставлять двери вентиляционных камер закрытыми
 - b) Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки
 - c) Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы

- d) Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества
 - e) **Всё перечисленное.**
6. Какие меры электробезопасности должны выполняться в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал?
- a) Должно быть отключено дежурное освещение
 - b) Должны быть отключены установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения
 - c) Должны быть отключены установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации
 - d) **Должны быть отключены бытовые электроприборы и рабочее освещение**
7. Можно ли эксплуатировать электронагревательные приборы с неисправным терморегулятором или вообще без него?
- a) Можно, если это обусловлено производственной необходимостью
 - b) Можно, если на это есть разрешение инспектора Госпожнадзора
 - c) **Эксплуатировать данные приборы запрещено**
 - d) Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей
8. На каком расстоянии от горючих конструкций должны размещаться прожекторы?
- a. Расстояние определяется монтажником по месту установки
 - b. На расстоянии не менее 1,0 м
 - c. Расстояние определяется приказом руководителя организации
 - d. **На безопасном расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия**
9. Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?
- a) Жилые и административные строения
 - b) **Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды**
 - c) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства
 - d) Все перечисленные объекты
10. Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?
- a) Только жилые и административные строения
 - b) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды
 - c) **Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные здания**
 - d) Все перечисленные объекты

Билет № 4

1. Какую степень защиты должны иметь переносные светильники, используемые в пожароопасных зонах любого класса?
- a. **Не менее IP 54**
 - b. Не менее IP 53
 - c. Не менее IP 23
 - d. Любую из перечисленных
2. Какие предусмотрены средства коллективной защиты от статического электричества?
- a. Заземляющих устройств
 - b. Нейтрализаторов
 - c. Увлажняющих устройств
 - d. Антиэлектростатических веществ

- e. Экранирующие устройства
 - f. Все перечисленное
3. В течение какого времени кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара?
- a. В течение одного часа
 - b. Время зависит от типа систем противопожарной защиты
 - c. В течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону
 - d. Не более двух часов
4. Где разрешается промывать инструмент, применяемый при производстве работ с горючими веществами?
- a. Только на месте хранения горючих веществ
 - b. Только непосредственно на месте производства работ
 - c. Только на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию
 - d. В любом месте из перечисленных
5. Чем должно быть обеспечено место проведения огневых работ?
- a. Если нет угрозы возникновения пожара, ничего не нужно
 - b. Передвижным огнетушителем
 - c. Огнетушителем, ящиком с песком и лопатой, ведром с водой
 - d. Пожарным рукавом со стволом от внутреннего противопожарного водопровода
6. В каком количестве на рабочем месте должны храниться горючие вещества?
- a. Не превышающем суточную потребность
 - b. Не превышающем сменную потребность
 - c. Не превышающем трехдневную потребность
 - d. Не превышающем установленные на предприятии нормы
7. Какими средствами пожаротушения должны быть обеспечены места варки битума?
- a. Только огнетушителями, ведрами с водой
 - b. Ящик с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 2А.
 - c. Средствами автоматического пожаротушения
 - d. Любыми средствами из перечисленных
8. Кто имеет право проводить огневые работы?
- a. Работники, прошедшие специальный инструктаж на рабочем месте
 - b. Работники, имеющие квалификационное удостоверение
 - c. Работники, достигшие 21 года
 - d. Работники, прошедшие обучение по пожарной безопасности
9. Как нужно подготовить технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы?
- a. Достаточно только пропарить
 - b. Достаточно только промыть
 - c. Достаточно только очистить от пожаровзрывоопасных веществ
 - d. Необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций
10. Когда запрещается производить погрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами в автотранспортное средство?
- a. При сильном ветре
 - b. При работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.
 - c. При отсутствии искрогасителя на автомобиле
 - d. При нахождении водителя в кабине автомобиля
 - e. Во всех перечисленных случаях

Билет № 5

1. Каким образом должна осуществляться доставка горячего битума на рабочие места?

- a. В специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, с плотнозакрывающейся крышкой
- b. В ведрах, прикрытых крышками
- c. В мини-котлах, в которых производилась варка битумной мастики
- d. Любым из приведенных способов

2. На каком расстоянии от места проведения огневых работ следует размещать переносные ацетиленовые генераторы?

- a. Не ближе 1 м
- b. Не ближе 5 м
- c. Не ближе 7 м
- d. Не ближе 10 м

3. На каком расстоянии от мест хранения известкового ила, удаляемого из ацетиленового генератора, разрешается курить или пользоваться открытым огнем?

- a. В радиусе более 5 м
- b. В радиусе более 7 м
- c. В радиусе более 10 м
- d. В радиусе более 1 м

4. Каким образом должна осуществляться доставка газовых баллонов к месту проведения сварочных работ?

- a. На специально оборудованных тележках
- b. Переносом на руках
- c. Перекачиванием по земле
- d. Любым из приведенных способов

5. Можно ли хранить в одном помещении кислородные баллоны, карбид кальция и краски?

- a. Допускается только если это разрешено государственным инспектором по пожарному надзору
- b. Допускается только, если расстояние между ними не менее 5 м
- c. Не допускается ни в каком случае
- d. Допускается только, если это вызвано производственной необходимостью

6. Какая высота должна быть у перегородки, используемой в качестве ограждения при проведении сварочных работ на объекте?

- a. 1,0 м.
- b. 1,8 м.
- c. 2,0 м.
- d. 1,3 м.

7. Где должны располагаться аппараты для отключения электроснабжения склада?

- a. Внутри складского помещения в любом удобном месте
- b. Внутри складского помещения на огражденной площадке
- c. Вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре
- d. Место расположения аппаратов не регламентируется

8. Каким образом нужно хранить баллоны с горючим газом, не имеющие башмаков?

- a. В вертикальном положении только в складском помещении
- b. В специальных клетях
- c. В горизонтальном положении на рамах или стеллажах
- d. В помещениях для хранения кислородных баллонов в горизонтальном положении

9. От какого атмосферного воздействия должны быть защищены баллоны с горючими газами, емкости с ЛВЖ и ГЖ?

- a. От осадков в виде дождей и снега
- b. От солнечного и иного теплового воздействия**
- c. От заморозков
- d. От всех перечисленных видов атмосферного воздействия

10. В каком количестве в цеховых кладовых должны храниться ЛВЖ и ГЖ?

- a. Не превышающем суточную потребность
- b. Не превышающем сменную потребность
- c. Не превышающем трехдневную потребность
- d. Не превышающем установленные на предприятии нормы**

Билет № 6

1. Какие электронагревательные приборы можно использовать в помещениях складов?

- a. Выполненные во взрывозащищенном исполнении
- b. Имеющие в своем устройстве терморегуляторы
- c. Эксплуатация электронагревательных приборов в складах запрещена**
- d. Любые электронагревательные приборы, разрешенные к эксплуатации в складских помещениях

2. В какой обуви нельзя допускать работника на склад хранения баллонов с горючим газом?

- a. В резиновой обуви
- b. В валенках
- c. В обуви подбитой металлическими гвоздями или подковами**
- d. В туфлях

3. Отдельно от каких баллонов нужно хранить баллоны с горючим газом?

- a. Отдельно только от баллонов с кислородом и сжатым воздухом
- b. Отдельно только от баллонов с токсичным газом
- c. Отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом**

4. Что должно быть установлено на транспортных средствах, осуществляющих перевозку пожаровзрывоопасных веществ?

- a. Красные флажки
- b. Знаки безопасности**
- c. Светоиллюминация
- d. Все перечисленное

5. Что запрещается на погрузочной площадке во время слива и налива сжиженного углеводородного газа?

- a. Проводить пожароопасные работы и курить на расстоянии менее 100 м от цистерны
- b. Проводить ремонтные работы на цистернах или вблизи них
- c. Подъезжать к месту работ на автомобиле
- d. Находиться на эстакаде посторонним людям, не имеющим отношения к сливоналивным операциям
- e. Все перечисленное**

6. В каком виде должны подаваться транспортные средства под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов?

- a. Только исправными
- b. Исправными и очищенными от посторонних веществ**
- c. Только в чистом виде
- d. В любом, пригодном для использования виде

7. С какой периодичностью должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара на объектах с массовым пребыванием людей?

- a. Не реже одного раза в полугодие
- b. Не реже одного раза в девять месяцев
- c. Не реже одного раза в год
- d. Не реже одного раза в два года

8. Какие из перечисленных выходов из зданий и сооружений могут быть эвакуационными?

- a. Вращающиеся двери и турникеты
- b. Выходы из помещений первого этажа наружу через коридор и лестничную клетку
- c. Выходы, в которых установлены подъемно-опускные двери
- d. Все перечисленные выходы являются эвакуационными

9. Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 70 человек?

- a. Достаточно одного
- b. Не менее двух
- c. Минимум три выхода
- d. Нормативными документами не регламентируется

10. В каких помещениях расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров?

- a. В помещениях административного и общественного назначения
- b. В помещениях категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности
- c. В помещениях категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности,
- d. В помещениях категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности,

Билет № 7

1. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре?

- a. Только с помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей
- b. Только с помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации
- c. Только с помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения
- d. Любым из перечисленных способов или их комбинацией

2. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

- a. Переносные и передвижные огнетушители
- b. Песок, вода, лопаты
- c. Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания
- d. Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара

3. Пожар какого класса можно потушить водным огнетушителем?

- a. При пожаре класса А
- b. При пожаре класса В
- c. При пожаре класса С
- d. При пожаре класса D
- e. Все перечисленные классы пожаров

4. Электрооборудование с каким максимальным напряжением можно тушить углекислотным огнетушителем?

- a. Не выше 100 кВ
- b. Не выше 60 кВ
- c. Не выше 10 кВ
- d. Не выше 320 кВ

5. Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители?
- Только для тушения пожаров класса А
 - Только для тушения пожаров класса В
 - Только для тушения пожаров класса С
 - Только для тушения пожаров класса А и В**
 - Только для тушения всех перечисленных классов пожаров
6. В каких помещениях расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 30 метров?
- В помещениях административного и общественного назначения
 - В помещениях категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности**
 - В помещениях категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности
 - В помещениях категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
7. Что учитывается при выборе типа и расчете необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) ?
- Огнетушащая способность огнетушителя (ранг)
 - Категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
 - Класс пожара
 - Все перечисленное.**
8. Как часто должны перезаряжаться огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, кроме порошковых огнетушителей, устанавливаемых вне кабины или салона?
- Не реже одного раза в семь лет
 - Не реже одного раза в три года
 - Не реже одного раза в два года**
 - Не реже одного раза в пять лет
9. Сколько ручных огнетушителей должно находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений?
- Не менее 2 ручных огнетушителей**
 - Не более двух ручных огнетушителей
 - Только один ручной огнетушитель
10. Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях?
- Можно, использовать по приказу руководителя организации
 - Можно, но только половинный запас
 - Можно, с разрешения представителей Госпожнадзора
 - Не разрешается**

Билет № 8

1. Какого размера должны быть покрывала для изоляции очага возгорания?
- Размер покрывала зависит от размера очага возгорания
 - Не менее одного метра шириной и одного метра длиной**
 - Для изоляции очага возгорания могут использоваться покрывала любого доступного размера
 - Не более одного метра шириной и одного метра длиной
2. Каким образом следует осуществлять автоматическое включение дренчерных установок?
- Только вручную дистанционно
 - Только автоматически по месту установки
 - Только вручную по месту установки
 - Как автоматически, так и вручную (дистанционно или по месту)**

3. Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны?
- Не реже одного раза в три месяца
 - Не реже одного раза в шесть месяцев**
 - Не реже одного раза в год
 - Не реже одного раза в неделю
4. В какой цвет должны быть окрашены пожарные шкафы?
- В белый
 - В красный**
 - По согласованию заказчика
 - В белый с красными полосками
5. В каких помещениях расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 40 метров?
- В помещениях административного и общественного назначения
 - В помещениях категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности
 - В помещениях категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности,**
 - В помещениях категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности,
6. Какое подразделение может создаваться в целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных объектах?
- Служба охраны труда
 - Отдел пожарного надзора и контроля
 - Пожарно-технические комиссии**
 - Пожарно-технический отдел
7. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу?
- Вводный противопожарный инструктаж**
 - Целевой противопожарный инструктаж
 - Первичный противопожарный инструктаж
 - Внеплановый противопожарный инструктаж
8. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу непосредственно на рабочем месте?
- Вводный противопожарный инструктаж
 - Целевой противопожарный инструктаж
 - Первичный противопожарный инструктаж**
 - Внеплановый противопожарный инструктаж
9. Какой противопожарный инструктаж проводится с газосварщиками перед проведением разовых работ?
- Повторный противопожарный инструктаж
 - Целевой противопожарный инструктаж**
 - Первичный противопожарный инструктаж
 - Внеплановый противопожарный инструктаж
10. Какой вид противопожарного инструктажа должен быть проведен в организации при подготовке к проведению собрания трудового коллектива с количеством участников более 100 человек?
- Повторный противопожарный инструктаж**
 - Целевой противопожарный инструктаж
 - Первичный противопожарный инструктаж
 - Внеплановый противопожарный инструктаж
11. В каком случае должна проводиться внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации?

- a. Только при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности
- b. Только по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности
- c. Только после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности
- d. Только при перерыве в работе в данной должности более одного года
- e. **В любом из перечисленных случаев**

Билет № 9

1. На каком расстоянии от зданий и сооружений разрешается производить сжигание отходов и тары?

- a. На расстоянии не менее 5 м
- b. На расстоянии не менее 10 м
- c. На расстоянии не менее 30 м
- d. **На расстоянии не менее 50 м**

2. Для каких из перечисленных целей запрещается использовать чердаки и вентиляционные камеры?

- a. Для организации производственных участков
- b. Для организации хранения продукции
- c. Для организации хранения оборудования
- d. **Для всех перечисленных целей**

3. Что запрещается хранить и применять на чердаках, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности?

- a. Только легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
- b. Только баллоны с горючими газами
- c. Только целлулоид
- d. **Все перечисленные**

4. Где должна храниться использованная промасленная ветошь?

- a. **В контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой**
- b. Навалом, на открытой площадке
- c. На рабочем месте в полиэтиленовом пакете
- d. В любом удобном месте

5. Где должна производиться сушка одежды и обуви?

- a. Непосредственно на рабочем месте
- b. **В специально приспособленных для этого помещениях**
- c. В сушилках, устроенных в тамбурах строящихся зданий
- d. В любом удобном месте

6. В каких помещениях расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 70 метров?

- a. В помещениях административного и общественного назначения
- b. В помещениях категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности
- c. В помещениях категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности,
- d. **В помещениях категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности**

7. Какого размера должно быть покрывало для изоляции очага возгорания в помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости?

- a. Не менее 2х1,5 метра
- b. Не менее 1х1 метр
- c. Не более 2х1,5 метра
- d. Не нормировано

8. Кто привлекается к практическим тренировкам по эвакуации на объекте защиты с массовым пребыванием людей ?

- a. Лица, осуществляющие свою деятельность в этой организации
- b. Посетители
- c. Покупатели
- d. Все перечисленные

9. С какой периодичностью руководитель организации объекта защиты с массовым пребыванием людей должен обеспечивать проведение практических тренировок по эвакуации?

- a. Не реже 1 раза в полугодие
- b. Не реже 1 раза в год.
- c. На усмотрение руководителя организации

10. Кто обязан исполнять указания руководителя тушения пожара?

- a. Бойцы пожарной части, прибывшие для тушения пожара
- b. Личный состав пожарной охраны и ответственное лицо по пожарной безопасности организации
- c. Личный состав пожарной охраны и руководство организации
- d. Все, без исключения, присутствующие на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара

Билет № 10

1. На основании какого документа должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право посещать территории и помещения организаций в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности?

- a. Только на основании приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки
- b. Только на основании документа, удостоверяющего личность должностного лица
- c. На основании предъявления служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки
- d. Имеют право посещать территории и помещения организаций, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, без предъявления каких либо документов

2. Каким регламентирующим документом утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации?

- a. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 г. № 1479
- b. Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
- c. Приказом МЧС России от 05.09.2021 N 596
- d. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390

3. Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации?

- a. Служба охраны труда
- b. Руководитель организации
- c. Работники пожарного надзора по закрепленным за ними объектам
- d. Руководители структурных подразделений организации, отделов

4. К какому виду ответственности не могут быть привлечены должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности?

- a. К дисциплинарной ответственности
- b. К уголовной ответственности
- c. К административной ответственности
- d. К гражданской ответственности
- e. **Могут быть привлечены к любому виду ответственности из перечисленных**

5. Каковы размеры административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности, накладываемого на должностное лицо организации?

- a. От одной до двух тысяч рублей
- b. От одной тысячи до десяти тысяч рублей
- c. От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
- d. **От шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей**

6. Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека?

- a. От одной до двух тысяч рублей
- b. От одной тысячи до десяти тысяч рублей
- c. От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
- d. **От четырех тысяч до пяти тысяч рублей**

7. Какие из перечисленных наказаний установлены Уголовным кодексом РФ за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека? Укажите два правильных варианта ответов.

- a. Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
- b. Ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
- c. Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
- d. Лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
- e. **Правильный вариант а и b**
- f. Правильный вариант а и c
- g. Правильный вариант а и d

8. Какое наказание установлено Уголовным кодексом РФ за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека?

- a. **Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового**
- b. Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет
- c. Принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

- d. Лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

9. Какое наказание установлено Уголовным кодексом РФ за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц?

- a. Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
- b. Принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
- c. Ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
- d. Лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

10. Какой документ по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима Российской Федерации должен быть утвержден руководителем организации в отношении каждого объекта защиты?

- a. Распоряжение о противопожарном режиме
- b. Программа противопожарного инструктажа
- c. Инструкция о мерах пожарной безопасности
- d. Правила внутреннего трудового распорядка
- e. Правила противопожарного режима

Показатели и критерии оценивания

Показатели и критерии оценивания, балл			
2	3	4	5
Не знает требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности; перечень нарушений требований пожарной безопасности,	Знает фрагментарно требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности; перечень нарушений требований пожарной	Знает не в полном объеме требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности; перечень нарушений требований пожарной	Знает в полном объеме требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности; перечень нарушений требований пожарной

которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности; вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.	безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности; вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.	безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности; вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.	безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности; вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.
---	---	---	---

Вопросы, направленные на определение практической подготовленности слушателей.

- 1) Принцип действия различных средств пожаротушения;
- 2) Анализ состояния пожарной безопасности организации;
- 3) Алгоритм разработки инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте;
- 4) Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности;
- 5) Перечень мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;
- 6) Содержание противопожарного инструктажа;
- 7) Содержание обучения мерам пожарной безопасности;

- 8) План проведения учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;
9) Действия в случае пожара.

Показатели и критерии оценивания

Показатели и критерии оценивания, балл			
2	3	4	5
<i>Не умеет</i> -пользоваться первичными средствами пожаротушения; -анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности; -разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; -разрабатывать программы противопожарных инструктажей; -организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; -организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из	<i>Умеет фрагментарно</i> -пользоваться первичными средствами пожаротушения; -анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности; -разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; -разрабатывать программы противопожарных инструктажей; -организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; -организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных	<i>Умеет не в полном объеме</i> -пользоваться первичными средствами пожаротушения; -анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности; -разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; -разрабатывать программы противопожарных инструктажей; -организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; -организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных	<i>Умеет в полном объеме</i> -пользоваться первичными средствами пожаротушения; -анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности; -разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; -разрабатывать программы противопожарных инструктажей; -организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; -организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из

зданий, сооружений; -действовать в случае возникновения пожара.	ценностей из зданий, сооружений; -действовать в случае возникновения пожара.	ценностей из зданий, сооружений; -действовать в случае возникновения пожара.	зданий, сооружений; -действовать в случае возникновения пожара.
<i>Не владеет</i> -практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования; -навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.	<i>Владеет фрагментарно</i> -практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования; -навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.	<i>Владеет не в полном объеме</i> -практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования; -навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.	<i>Владеет в полном объеме</i> -практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования; -навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения

Баллы	Уровень
5	высокий
4	выше среднего
3	средний
2	низкий

Шкала оценивания всех результатов обучения

Сумма баллов определяется сложением баллов, полученных в результате промежуточной и итоговой аттестации.

Сумма баллов	Уровень	Оценка
28-30	высокий	Зачтено
22-27	выше среднего	Зачтено
18-21	средний	Зачтено
менее 18	низкий	Не зачтено